



Città di Segrate

DIREZIONE TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO

Segrate, 03/02/2023

Inviata a mezzo PEC: miic8bk00l@pec.istruzione.it

Al Dirigente Scolastico
Dott.ssa Elisabetta Trisolini

Oggetto: - Scuola Secondaria Sabin MI 2 Padiglione Nord - risposte a segnalazioni mail dal 10/01/2023 al 03/02/2023 per malfunzionamento riscaldamento.

Buongiorno,

in relazione alle molteplici segnalazioni circa il mal funzionamento dell'impianto termico del Padiglione Nord della Scuola Secondaria Sabin - MI 2 pervenute da più soggetti, a conclusione, con l'ultimo l'intervento del manutentore avvenuto in data odierna, si comunica che per garantire il comfort nelle classi sono state adottate le seguenti azioni migliorative:

- accensione anticipata
- sfiato aria caloriferi non perfettamente efficienti (a causa della formazione di aria all'interno del circuito)
- ordinato calorifero (2A) - non funzionante in quanto forato.

In accordo con il manutentore di Comunione & Calore, la prossima settimana verrà monitorata la situazione.

Si evidenzia inoltre che al fine di una corretta gestione delle segnalazioni, è opportuno avere un unico interlocutore.

Considerato che le diverse telefonate pervenute in questi giorni, da parte dei genitori per avere informazioni sull'impianto di riscaldamento del plesso scolastico in questione, congestionano l'attività degli uffici, si richiede di estendere agli stessi puntualmente le nostre risposte ai singoli quesiti/segnalazioni

Infine per quanto riguarda la maniglia della finestra della 2A, si informa che la stessa deve essere sostituita in quanto è stata danneggiata.

L'intervento provvisorio eseguito è stato di chiudere l'anta per non far entrare spifferi d'aria in classe, in attesa della completa sostituzione della maniglia.

I colleghi hanno informato il personale scolastico presente al momento del sopralluogo di quanto eseguito.

Cordiali saluti

IL DIRIGENTE
Ing. Annapaola De Lotto

documento informatico sottoscritto con firma digitale (D.lgs n°82/2005)

Ente certificato:



Iso 9001:2008

Palazzo Comunale
via I Maggio 20090 - Segrate
Telefono 02/26.902.1 Fax 02/21.33.751
C.F. 83503670156 - P.I. 01703890150